

وزارة الأشغال العامة و الإسكان



تقرير حول ملائمة المباني لذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة

الإدارة العامة للأبحاث و الدراسات و التطوير
إعداد:

م: ودا محمد أبو دية

م: محمد عواد عبود

م: نرمين محمود زعرب

أغسطس 2009



تقرير حول ملائمة المباني لذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة

مقدمة:

للمجتمع الفلسطيني خصوصية بالنسبة لأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحديد في قطاع غزة تتمثل في الزيادة الواضحة في العدد وبمعدل أعلى من الطبيعي بسبب الإصابات المتكررة نتيجة الظروف السائدة كما أن سوء الظروف الاقتصادية في قطاع غزة نتيجة الإغلاق والحصار والتي تسببت في زيادة الفقر والبطالة وهي ظروف تؤثر بالتأكد على أوضاع ذوي الإعاقات بشكل كبير حيث أنه من المعروف أن الفئات الأضعف في المجتمعات تكون أكثر عرضة للتأثر بالأزمات وما يصاحبها من ظروف.

إن أي خطة تنموية مستدامة يجب أن تتضمن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مراحلها منذ بدء التخطيط مروراً بالمتابعة والتنفيذ وانتهاءً بالتقييم لتحقيق المساواة والمشاركة الحقيقية لذوي التحديات في المجتمع يمنحهم فرصاً متساوية.

أهداف الدراسة :

تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي :

- الارتقاء بالمجتمع الفلسطيني وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات المجتمع .
- إبراز المشكلات التي تجابه ذوي الاحتياجات الخاصة في ممارسة حياة عادية في المباني السكنية والمرافق العامة والمراكز الخاصة بهم.
- تبني المواصفات والمعايير التصميمية والتخطيطية الخاصة بهذه الشريحة الهامة من المجتمع.
- تحديد الأدوار المتبادلة بين الجهات المختلفة اللازمة لتأهيل وموائمة الأبنية والمرافق العامة لذوي الإحتياجات الخاصة.
- تحسين مستوى الإقتصاد الفلسطيني حيث أن هذه التسهيلات لا تقتصر على المعاقين بل تشمل المسنين والأطفال والمرضى والنساء الحوامل والأميين والذين يحملون البضائع الثقيلة وتسهل عمل رجال الإنقاذ في حالات الطوارئ علماً بأن إدخال هذه التسهيلات تزيد الدخل لكافة أصحاب الخدمات في المرافق العامة وتخفيف العبء المالي عن أسر المعاقين وعلى ميزانية الدولة وذلك بسبب خروج المعاقين للعمل وتمكنهم من المشاركة في بناء اقتصاد وطنهم .

وسوف يشمل هذا التقرير ما يلي:

أولاً: واقع الإعاقات في قطاع غزة .

ثانياً: واقع المساكن والأماكن العامة ومراكز المعاقين.

ثالثاً : توصيات

أولاً: واقع الإعاقات في قطاع غزة .

تشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة الإعاقة في قطاع غزة بلغت 2.1% في العام 2006 (ملحق 1) ، وأن الإعاقات الحركية هي الأكثر نسبة في الإعاقات حيث تبلغ حوالي 30.2%. بينما يشير د. جمال أبو الخير من وزارة الصحة في مكالمة هاتفية معه أن نسبة المعاقين تبلغ 1.8% منها 30% إعاقات حركية . وتشير نتائج البحث الميداني الذي قام به المركز الوطني للتأهيل المجتمعي في الأعوام 2002 و 2003 م إلى أن عدد المعاقين بلغ (19750) من أصل عدد (1062545) شخص شملهم المسح أي بنسبة 1.85%. وحسب المسح ذاته فإنه يمكن التعرف على تفاصيل الإعاقات كما هو مبين في الجدول (1)

الرقم	المنطقة	اجمالي عدد السكان الذين تم حصرهم	عدد ذوي الإعاقات	النسبة المئوية
-1	محافظة شمال غزة	202,367	3452	1.71%
-2	محافظة غزة	359,512	9091	2.53%
-3	محافظة الوسطى	155,498	2197	1.41%
-4	محافظة خان يونس	214,495	3187	1.49%
-5	محافظة رفح	130,673	1836	1.41%
	المجموع	1,062,545	19763	1.85%

جدول رقم (1) : عدد الإعاقات في قطاع غزة (المصدر: المسح الميداني

للمركز الوطني للتأهيل المجتمعي في العام 2002 و 2003 م) .

ومن هنا تبرز أهمية الاهتمام بتلك الفئة ودمجها في الحياة الاعتيادية للمجتمع بجميع نواحيه وقطاعاته ، ويتطلب ذلك تهيئة ومواءمة المساكن والمرافق العامة والمراكز الخاصة ليتمكن استخدامها بواسطة ذوي الإحتياجات الخاصة .

وقد صدر قانون حماية المعوقين رقم (4) لسنة 1999م (ملحق 2) ، والذي ينص في المادة رقم 2 على أن " للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأن غيره من

المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته ، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق " ، وكذلك تنص المادة رقم (10) على " ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق " . ومن منطلق الحرص على حقهم في التعليم تنص المادة (14) من القانون "على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات .

ثانياً :واقع المساكن والأماكن العامة ومراكز المعاقين.

فيما يلي عرض لحالات دراسية للمؤسسات التعليمية و مراكز تأهيل المعاقين و المستشفيات لتقييم الوضع القائم و ايجاد الحلول المناسبة.

1: مدى ملاءمة المؤسسات التعليمية في قطاع غزة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

من خلال دراسة بحثية قام بها د.م. نهاد محمود المغني/ مساعد رئيس البلدية لشئون التنظيم والتخطيط الحضري – بلدية غزة قام باستنباط المجموعة التالية من الاستنتاجات الخاصة بأهمية تهيئة المرافق التعليمية في قطاع غزة لتكون مواءمة لاستخدامات ذوي الإعاقات بهدف دمجهم في المجتمع وفتح الفرص أمامهم وتسهيل الضوء على المشكلات التي تجابه الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمتمثلة في عدم توافر احتياجاتهم ، وتطبيق بنود القانون الخاص بحقوق المعوقين والخاصة بضمان حقهم في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وهي كالتالي .

- الاهتمام بالبيئة التعليمية عند وضع الخطط والبرامج لتطوير قطاع التعليم ، وعدم الاكتفاء فقط بتطوير المناهج ووسائل التعليم . إن الاهتمام بالبيئة التعليمية يشمل العديد من الأمور التي تحسن من تلك البيئة مثل مطابقة المقاييس بالمعايير التصميمية ، والإنارة والألوان الملاءمة، وتكامل عناصر المرافق وقوة العلاقات الوظيفية بين تلك العناصر ، وأخيراً مراعاة ملاءمة عناصر البناء مثل الأبواب والحمامات وغيرها ، مما يساعد الطلبة بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج والتحصيل العلمي الجيد.
- ضرورة مراجعة وتطوير الأسس والمعايير التخطيطية والتصميم المعماري للمرافق التعليمية بما يتلاءم مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والواقع المحلي المتمثل في شَحّ

الأراضي المخصصة والموارد ، وأنواع وحجم الإعاقات، مما يتطلب التركيز على توافر أهم العناصر المحددة واللازمة ليكون المرفق ملائماً لاستخدام ذوي الإعاقات.

● إن عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والجامعات والكليات المتوسطة تحتاج إلى السيطرة على العديد من المعوقات الفنية التي تحول دون حصول تلك الفئة على حقها في التعليم وذلك بإجراء تعديلات في التصميم المعماري، وتوزيع الفراغات ، وتوفير العناصر اللازمة ، وتأمين سبل الوصول لتلك العناصر.

● اعتماد وتبني استراتيجيات تقوم على وضع سياسات لتهيئة المرافق التعليمية لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمقصود هنا هو إمكانية أن تكون المرافق كافة ، وفي مختلف المناطق الجغرافية تستقطب كافة فئات الطلبة ، بديلاً عن سياسة إنشاء مرافق تعليمية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة فقط .

● وضع برامج وخطط شاملة لإعادة تأهيل المباني المدرسية والجامعية ومباني التعليم القائمة ، بمراحلها ومستوياتها المختلفة لتكون ملائمة لاستخدامات ذوي الإعاقات ، وذلك بتأمين الوصول للطابق الأرضي على الأقل وإلى المختبر والمكتبة والمقصف بعمل منحدرات بقياسات ومواصفات ملائمة، وتوفير حمام خاص جديد أو تأهيل أحد الحمامات القائمة وتيسير الوصول إليه، وتهيئة الفراغات الداخلية والخارجية . كذلك ضرورة تأهيل العناصر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في حال وجودها ، حيث لوحظ توافر تلك العناصر في بعض المرافق ولكنها غير مطابقة للمواصفات .

● إن تطبيق تلك الاستراتيجيات والسياسات سيسهم في فتح الفرص أمام تلك الفئة من المجتمع لممارسة حقها في التعليم ، ومن ثم فتح فرص العمل مما يخفف من الضغوط الواقعة على الأفراد ذوي الإعاقات ، وأسراهم ، والمجتمع من حولهم ، ويساعد في الحد من التهميش والفصل الاجتماعي المفروض قسراً على تلك الفئة المكافحة .

2: مدى ملائمة مراكز تأهيل المعاقين في قطاع غزة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

في دراسة قام بها د. نادر جواد النمرة بعنوان المعايير التصميمية لمراكز تأهيل المعاقين حيث أجرى الدراسة الميدانية على مدينة غزة وقام بتقييم 4 مراكز للتأهيل في قطاع غزة منها مركزيين حكوميين ومركزيين غير حكوميين و لقد خلص إلى النتائج التالية:

نتائج تقييم المراكز التأهيلية غير الحكومية		نتائج تقييم المراكز التأهيلية الحكومية		اسم المركز
مركز المعاقين حركياً	مركز "مستشفى الوفاء"	مركز الهلال الأحمر	مركز المعاقين حركياً	نقاط التقييم
●	◐	●	◐	أولاً: الموقع العام للمركز
○	◇	◐	◐	ثانياً الفراغات الخارجية (1) مواقف السيارات
◐	○	◐	●	(2) عناصر الحركة الأفقية (الأرصفة والممرات الخارجية)
○	○	●	●	(3) عناصر الحركة الرأسية (أ) المنحدرات
◇	◇	◐	◇	(ب) الأدراج الخارجية
○	○	●	◐	(4) المناطق المفتوحة (أ) المناطق الخضراء
◇	◇	○	◇	(ب) الملاعب الخارجية
◇	◇	○	◇	(5) التجهيزات الخارجية (أ) اللوحات الإرشادية
○	○	◐	○	(ب) المقاعد الخارجية
◇	◇	◇	◇	(ج) ثلاجات شرب المياه الخارجية
◇	◇	○	◇	(د) الهواتف الخارجية
○	◐	●	●	ثالثاً: الفراغات الداخلية: (1) المدخل الرئيسي
◐	●	●	●	(2) عناصر الحركة الأفقية: الممرات الداخلية
◇	●	●	◇	(3) عناصر الحركة الرأسية : (أ) المصاعد
◇	●	◐	◐	(ب) الأدراج الداخلية
○	◐	◐	◐	(4) المرافق والخدمات الصحية
◐	●	◐	◐	(5) الفتحات المعمارية (أ) الأبواب
○	◐	◐	◐	(ب) الشبائيك
◐	●	●	◐	(6) أعمال التشطيب الداخلي (أ) الأرضيات
○	●	●	○	(ب) الجدران
◐	◐	◐	◐	(ج) أعمال القوى والإنارة

● ممتاز

◐ جيد (يحتاج إلى تطوير بنسبة 30%).

○ ضعيف (يحتاج إلى تطوير بنسبة 80%) أو يفضل إزالته أو تغييره.

◇ غير موجود

3- المسح الميداني: الحالة الدراسية (مستشفى الشفاء-العيادات الخارجية)

تم اختيار مستشفى دار الشفاء كحالة دراسية لتقييم ملائمة المرافق الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة فهي تمثل أكبر مستشفى في قطاع غزة و تستقبل يومياً عدد كبير من المراجعين و المرضى .

نموذج المسح الميداني للمستشفى كان كالتالي:

أولاً: البيئة الخارجية.

م	عصر التقييم	المعايير التصميمية الخاصة به	الوضع القائم	نتيجة التقييم
1-	مواقف السيارات بالخاصة بنوي الاحتياجات الخاصة	- موقف / 50سيارة على الأقل بأبعاد (480*380سم)	- لا يوجد	غير موجود
2-	الأرصفت الخارجية والممرات	-من مواد متينة وثابتة وماتعة للانزلاق. -عرض الممرات لا يقل عن 120سم. -فرق المنسوب لا يزيد عن 2سم. -ذات ملمس خاص لذوي الاحتياجات الخاصة	-بلاط أسمنتي احمر ورمادي 60x60 ثابت بحالة جيدة مثبت على الرمل -عرض الممرات لا يقل عن 120سم -فرق المنسوب بين المواقف والرصيف بارتفاع حجر الجبهة -لا يوجد ملمس خاص لذوي الاحتياجات الخاصة عند مدخل بداية الدرج	جيد
3-	المنحدرات	-استخدام المنحدرات إذا زادت العتبات عن 2سم . -نسبة الانحدار لا تزيد عن (12:1) ويفضل (20:1) -عرض المنحدرات لا يقل عن 150سم وبسطه لا تقل عن (140*140سم) للدوران -درابزين بارتفاع علوي لا يزيد عن 95سم، وسفلي لا يزيد عن 75سم وامتداده لا يقل عن 30سم.	- لا توجد منحدرات في المدخل الخلفي و يوجد منحدر مناسب في المدخل الأمامي.	ضعيف

- ممتاز: لا يحتاج إلى تطوير
- جيد: يحتاج إلى تطوير بنسبة لا تزيد عن 30%
- ضعيف: يحتاج إلى تطوير بنسبة تزيد عن 30%
- غير موجود

3-تابع المسح الميداني:الحالة الدراسية (مستشفى الشفاء-العيادات الخارجية)

ثانياً: البيئة الداخلية.

م	عنصر التقييم	المعايير التصميمية الخاصة به	الوضع القائم	نتيجة التقييم
1-	الممرات	-من مواد مقاومة للانزلاق وثابتة لا يقل عرضها عن 120سم -مجموع بعدي الممرين المتعامدين عند الانعطاف لا يقل عن 220سم	-بلاط مزليكو 30x30 مقاوم للانزلاق بعرض يزيد عن 120سم -مجموع البعدين عند الانعطاف يزيد عن 220سم. -الدرابزين ملاصق للحائط وغير مستعمل وموضوع أمامه مقاعد	جيد
2-	المنحدرات	-استخدام المنحدرات إذا زادت العتبات عن 2سم . -نسبة الانحدار لا تزيد عن (12:1) ويفضل (20:1) -عرض المنحدرات لا يقل عن 150سم وبسطه لا تقل عن (140*140سم) للدوران - درابزين بارتفاع علوي لا يزيد عن 95سم، وسفلي لا يزيد عن 75سم وامتداده لا يقل عن 30سم.	-لا يوجد فرق في المنسوب لعمل منحدرات.	جيد
3-	الأدراج	-لا يزيد ارتفاع الشاحط عن 180سم. -وجود إنارة كافية (صناعية أو طبيعية) -تزييد الدرج ببدايته ونهايته بإشعار ملموس. -درابزين لا يتجاوز أعلاه عن 90سم وأدناه عن 75سم (الفرق بينهما 15سم)	-لا يزيد ارتفاع الشاحط عن 180م -إنارة طبيعية وصناعية كافية. -لا يوجد إشعار ملموس ببداية ونهاية الدرج - لا يوجد درابزين	جيد
4-	المصاعد	-ترك مساحة كافية لا تقل عن 15*150سم أمام المصعد للمناورة والدوران. - عربة المصعد مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة:	-لا يوجد مصاعد - المبنى مكون من طابق واحد ارضي.	غير موجود
5-	الأبواب والمقابض	-استعمال أبواب منزلقة أو تفتح للخارج بعرض صافي 90 الأقل . -نوابض إرجاع للأبواب تستغرق بين 4-6 ثواني. -مقابض الأبواب بارتفاع لا يقل عن 80 سم. -عدم استعمال المقابض الدائرية. -أقفال أبواب الحمامات يمكن فتحها من الخارج والخاصة للمعاقين.	-الأبواب مفصلية تفتح للداخل بعرض يزيد عن 90سم -لا يوجد نوابض إرجاع -يوجد مقابض -لا توجد أقفال	ضعيف

	الأبواب و المقابض	-تثبيت صفيحة معدنية على وجه الباب الذي سيتم دفعه وبارتفاع 40 سم فوق سطح البلاط واثنتين بالنسبة للأبواب المتأرجحة. -إضافة يد أفقية بارتفاع 80سم للأبواب المثبتة جانباً. -لا توجد -لا توجد	ضعيف
6-	الشبابيك	-ارتفاع عتبة الشبابك من 60 إلى 80 سم (ليتلاءم مع زاوية النظر) -وسائل التحكم في فتح وإغلاق المتناول (لا تتجاوز 130م) وسهولة الوصول. -تجنب الشبابيك التي تفتح عمودياً (بفضل الجانبية والمنزلقة)	ضعيف -ارتفاع عتبة الشبابك يزيد عن 80سم (منزلقة) -وسائل التحكم تتجاوز 130سم -لا توجد شبابيك تفتح عمودياً
7-	اللوحات الإرشادية	-أن تثبت في أماكن واضحة ويمكن رؤيتها والوصول إليها وقراءتها بسهولة. -استعمال الألوان والرموز المناسبة والمتعارف عليها دولياً. (أحمر طوارئ، أصفر خطر، أخضر أمان)	ضعيف -صغيرة وغير ملونة - ويوجد أرقام
8-	الحمامات الخاصة	-عرض الباب لا يقل عن 100سم -ارتفاع المغسلة لا يزيد عن 85سم -وجود متكآت أفقية وعمودية على جانبي المراض -بلاط مقاوم للانزلاق	غير موجود - لا يوجد دورات خاصة للمعاقين



درازين الممرات الداخلية للعيادات الخارجية ملاصق للحائط و موضوع أمامه مقاعد



المدخل الجنوبي لا يوجد به مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة

4: مدى ملاءمة الشقق السكنية والمرافق العامة.

لما كان هناك قصور في تصميم وتخطيط المؤسسات التعليمية وكذلك مراكز تأهيل المعاقين لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة يتضح مما سبق أن هناك حاجة ملحة لضرورة تأهيل الشقق السكنية و الأرصفة والشوارع والمرافق العامة والأسواق التجارية ووسائل النقل إذ تؤثر طبيعة تصميم المباني والمنشآت على مدى انتفاع المعاقين بها وخاصة أولئك الذين لديهم إعاقات حركية من مستعملي الكراسي المتحركة أو العكازان فالمنازل الخاصة بالأسر التي يوجد لديها معاقين لا تراعي الاحتياجات الخاصة بهم ولا توجد برامج ومشاريع لإدخال التسهيلات على تلك المنازل كما أن عدد العمارات التي تتوفر فيها المصاعد الكهربائية محدود ولكن كثيرا منها لا تراعي المعايير المطلوبة للمعاقين حيث تتواجد الأدراج التي يجب المرور عليها قبل الوصول إلى المصاعد الكهربائية وهذا يتطابق على الأسواق التجارية ومكاتب المحامين والمطاعم والعيادات الطبية والوزارات بما فيها مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وبعض المدارس والجامعات أما بالنسبة إلى الأرصفة في الشوارع فهي تمتاز بوجود الأعمدة المختلفة والأدراج وامتدادات المحلات التجارية وأحيانا بعض الحفر .

ثالثاً : التوصيات

تشير الدراسات السابقة للمرافق التعليمية و مراكز تأهيل المعاقين و كذلك بعد دراسة مستشفى دار الشفاء كحالة دراسية للمباني العامة ،وبعد التواصل مع الإغائة الإسلامية والحصول على المعلومات الخاصة بالمساكن في قطاع غزة تبين أن المباني بشكل عام تعاني من نقص حاد في المعايير اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ولهذا فان الحاجة للتطوير ملحه وبالسرعة الممكنة.

آليات العمل:

حتى يتم تنفيذ ومتابعة العمل بشكل أفضل وبالتنسيق مع الجهات المعنية فإننا نقترح إنشاء وحدة متابعة وتأهيل المباني لذوي الاحتياجات الخاصة وتتكون من الجهات المختصة وعلى رأسهم :

1- وزارة الأشغال العامة والإسكان

2- وزارة الحكم المحلي (البلديات)

3- وزارة الشؤون الاجتماعية

4- وزارة الصحة

5- وزارة التربية والتعليم

تقوم كل وزارة بترشيح ممثل عنها لحضور الاجتماعات الدورية للمناقشة ووضع آليات العمل وسبل التطوير.تقوم وحدة المتابعة بتقييم التالي :

1- المباني المستقبلية: (دراسة المخططات الهندسية ومدى ملائمتها).

2- المباني القائمة: (المسح الميداني لتأهيل المباني).

يتم تقييم المباني بشكل أساسي وفقاً للمعايير التالية والمستوحاة من مواصفات نقابة المهندسين لعام 1997 (الجزء الأول إلى الجزء الخامس):

أولاً:البيئة الخارجية: *مواقف السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

*الأرصفة الخارجية والممرات

*المنحدرات

ثانياً: البيئة الداخلية:

*الممرات

*المنحدرات

*الأدراج

*المصاعد

*الأبواب والمقابض

*الشبابيك

*اللوحات الإرشادية

*الحمامات

المراجع:

- 1- الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين : قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسـ1999م – الطبعة الأولى، فلسطين – رام الله ، 1999 م.
- 2- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني () www.pcbs.org .
- 3- حبش، ناديا : مواصفات الأبنية المخصصة للمعاقين – الجزء الخامس : ملاءمة المرافق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ، نقابة المهندسين ، مركز القدس وغزة ، 1997م.
- 4- شلبي، نادية : مواصفات الأبنية المخصصة للمعاقين – الجزء الأول : المقاييس العامة ومتطلبات الأبنية لذوي الإعاقة والجزء الثاني: تطويع البيئة الخارجية لذوي الإعاقة ، نقابة المهندسين : مركز القدس وغزة ، 1997 م.
- 5- المركز الوطني للتأهيل المجتمعي : نتائج المسح الميداني الشامل لكافة محافظات غزة ، غزة ، 2004 م .
- 6- م./نادر جواد ربيع النمرة المعايير التصميمية لمراكز تأهيل العاقين- القاهرة مايو 2001.

ملحق (1)

7.6.3 نسبة الأفراد الذين يواجهون صعوبات حسب نوع الصعوبة وبعض الخصائص الخلفية، 2006
3.6. 7 Percentage of Persons With Health Difficulties by Type of Difficulty and Selected Background Characteristics, 2006

Background Characteristics	المجموع Total	نوع الصعوبة Type of Difficulty						الخصائص الخلفية
		التعامل مع الناس Dealing with others	الرعاية بالنفس Self-Care	حركية Moving	الفهم والتواصل Understanding & Communication	سمعية Hearing	بصرية Seeing	
Region								المنطقة
Palestinian Territory	2.5	0.2	0.3	1.2	0.6	0.4	0.7	الأراضي الفلسطينية
West Bank	2.7	0.2	0.2	1.3	0.8	0.5	0.8	الضفة الغربية
Gaza Strip	2.1	0.2	0.3	1.1	0.8	0.3	0.4	قطاع غزة
Type of Locality								نوع التجمع
Urban	2.3	0.2	0.3	1.2	0.5	0.3	0.6	حضر
Rural	2.7	0.3	0.3	1.1	0.7	0.5	0.7	ريف
Camp	2.9	0.3	0.3	1.5	0.8	0.4	0.7	مخيم
Sex								الجنس
Males	2.8	0.3	0.3	1.4	0.7	0.4	0.7	ذكور
Females	2.2	0.2	0.3	1.0	0.5	0.3	0.7	إناث
Age								العمر
0-4	0.8	0.0	0.0	0.5	0.3	0.1	0.1	4-0
5-14	3.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.6	0.9	14-5
15-29	1.8	0.3	0.2	0.7	0.8	0.3	0.4	29-15
30-39	2.6	0.4	0.4	1.4	0.7	0.3	0.4	39-30
40-49	3.3	0.4	0.3	1.8	0.5	0.4	0.7	49-40
50-59	5.1	0.3	0.2	2.3	0.8	0.9	1.9	59-50
60+	14.8	0.5	1.9	8.1	0.8	2.9	5.3	+60

ملحق (2)

قانون حقوق المعوقين-المجلس التشريعي الفلسطيني - صدر في مدينة غزة بتاريخ : ٩ / ٨ /

١٩٩٩ م

تعريف

الوزارة :وزارة الشؤون الاجتماعية.

المعوق :الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.

التأهيل :مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.

المكان العام :كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور.

المواءمة :جعل الأماكن العامة وأماكن العمل مناسبة لاستخدام المعوقين.

المادة ٢ - للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.

المادة ٣-تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

١ . على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على ٢٥ ٪ من التكلفة.

٢ . يعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة.

المادة 6- وفقاً لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب:

١ . جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائل النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة.

٢ . وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين.

المادة 7- بناء على طلب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططها وتقاريرها السنوية المتعلقة بخدماتها للمعوقين.

المادة 12 - تهدف الموازنة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأماكن العامة.

المادة 15 -

١. الموازنة إلزامية للجهات المعنية إلا إذا كانت:

أ. تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام.

ب. تشكل خطراً على أمن وسلامة المكان العام.

ج. تكلف أكثر من ١٥ ٪ من قيمة المكان العام.

٢. في الحالات المذكورة في البنود) أ،ب، ج (أعلاه على الجهات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.

المادة 15- بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسؤولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين.